



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Μιμίκου Φωτεινή

Τηλέφωνο : 2313 324377

Fax : 2313 324375

Ταχ. Δ/ση: Λαγκαδά 196

Σταυρούπολη 564 30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 15-11-2022

Αρ. Πρωτ. : 25477

ΠΡΟΣ:

κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρινήσεων»

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ανιχνευτών προς αντικατάσταση των παλιών ραδιενεργών στο ΚΨΥ ΚΤ, Λεβητοστάσια και κτίριο Γιαννιτών 52» CPV (38431200-7), για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.600,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμ/σμού Διαχειριστικού έτους 2022, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

σε ερώτημα εάν:

- Υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη μάρκα που προτείνετε με άλλη (πιστοποιημένη κατά EN);** Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα τοποθέτησης οποιασδήποτε μάρκας/ τύπου κλπ καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών με αναφορά εκ μέρους των ενδιαφερομένων στις ανάλογες πιστοποιήσεις (πχ κατά EN).
- Θα θέλαμε να μας αναφέρετε, εάν θέλετε να αντικατασταθεί το σύνολο των τεμαχίων των υλικών, πόσα τεμάχια περιλαμβάνει κάθε κατηγορία αναλυτικά** Δεν θα αντικατασταθεί το σύνολο των τεμαχίων των υλικών, ούτε θα αντικατασταθούν οι συμβατικοί πίνακες πυρανίχνευσης μαζί με τους ανιχνευτές καπνού, αλλά εφόσον το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, ο παλιός (υπάρχων) πίνακας θα πρέπει να συνεργάζεται με τους νέους ανιχνευτές ή να προγραμματιστεί έτσι ώστε να συνεργάζεται. Για την λήψη όμως εγκύρων πληροφοριών επί του ερωτήματος ποσοτήτων αναλυτικά, και την αποφυγή λαθών καταγραφής ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου και δομών ώστε να εκτελέσει/ επικαιροποιήσει την δική του προμέτρηση.



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ